

Итоги - Общие

Общие данные:		
Город:	Московская область	
Адрес:	ЧАСТНЫЙ ДОМ	
Проектировщик:	Инженерные Инновации	
Дата расчетов:	Среда 15 января 2020 11:27	
Климатические данные:		
Проектная наружная температура θ_a :	-28	°C
Средняя годовая наружная температура $\theta_{m,e}$:	4,1	°C
Основные итоги расчетов здания:		
Отапливаемая площадь здания A_H :	179,1	м ²
Отапливаемый объем здания V_H :	546,6	м ³
Проектные потери тепла за счет теплопередачи Φ_T :	12994	Вт
Проектные потери тепла на вентиляцию Φ_V :	5565	Вт
Общие проектные потери тепла Φ :	18559	Вт
Показатели и коэффициенты потерь тепла:		
Показатель Φ_{HL} по отношению к поверхности $\phi_{HL,A}$:	103,6	Вт/м ²
Показатель Φ_{HL} по отношению к кубатуре $\phi_{HL,V}$:	34,0	Вт/м ³
Параметры подбора отопительных приборов:		
Проектная темп. теплоносителя, подаваемого в сист. $t_{p,n}$:	80,0	°C
Проектное охлаждение теплонос. в отоп. приб. $\Delta\theta_r$:	20,0	K
Увеличение мощности отопительных приборов с термостатическими вентилями:		
Увеличивать за исключением помещений с избытком тепловой мощности Φ_{RH} .		
Увеличение отоп. приб. с термост. вентилями на:	15	%

Итоги - Ведомость ограждений

Символ	Вид	d	R _e	R	U	Φ _T	Φ _{Tu}	A
		м	м ² ·К/Вт	м ² ·К/Вт	Вт/м ² ·К	Вт	Вт	м ²
 ДВЕРЬ СТ	Дверь наружная				3,500	940		5,37
 КРОВЛЯ	Кровля	0,137	0,040	2,291	0,437	2180		99,34
 ОКНО RENDL	Окно наружное (фонарь)	0,600			1,250	2670		42,67
 ПОЛ 200/50	Пол по грунту	0,250		2,004	0,499	1297		80,51
 СТЕНА НАР	Стена наружная	0,470	0,040	2,605	0,384	5520		285,81

Итоги - Ограждения

Символ	d	Описание материала	λ	ρ	c_p	R
	м		Вт/ (м ·К)	кг/м³	кДж/ (кг ·К)	м² ·К/Вт
 КРОВЛЯ	Кровля из мягкой черепицы					
Вид ограждения: Кровля, Влажностные условия: Нормальный						
 РУБЕРОИД	0,0050		0,180	1000	1,460	0,028
 СОСНА	0,0320		0,160	550	2,510	0,200
 МИНВАТ-ПЕР	0,1000		0,052	70	0,750	1,923
Сопротивление теплопередаче внутри R_i , [м² ·К/Вт]:						0,100
Сопротивление теплопередаче снаружи R_e , [м² ·К/Вт]:						0,040
Сумма сопротив. теплооб. и термич. сопротив. - сопротивл. теплоперед. R, [м² ·К/Вт]:						2,291
Коэффициент теплопередачи U, [Вт/ (м² ·К)]:						0,437
 ПОЛ 200/50	Пол бетон 200					
Вид ограждения: Пол по грунту, Влажностные условия: Нормальный						
Стена, примыкающая к полу: СТЕНА НАР						
Разница высоты пола и грунтовой воды $Z_{гв}$: 2,70 м						
Горизонтальная теплоизоляц.: толщиной d_{nh} = м и длиной D_h = м						
Вертикальная теплоизоляц.: толщиной d_{nv} = м и длиной D_v = м						
 БЕТ-ТОШИЙ	0,0500		1,050	1900	0,840	0,048
 ЖЕЛЕЗБЕТОН	0,2000		1,700	2500	0,840	0,118
Равноценное сопротивление грунта вместе с сопротивлениями теплопередаче R_g , [м² ·К/Вт]:						1,838
Сумма сопротив. теплооб. и термич. сопротив. - сопротивл. теплоперед. R, [м² ·К/Вт]:						2,004
Коэффициент теплопередачи U, [Вт/ (м² ·К)]:						0,499
 СТЕНА НАР	Кладка из газобетонных блоков 370мм					
Вид ограждения: Стена наружная, Влажностные условия: Нормальный						
 КЛАДБЕТЯЧ8	0,3700		0,290	800	0,840	1,276
 ПЕНОПОЛИСТ	0,0500		0,045	30	1,460	1,111

Итоги - Ограждения

Символ	d	Описание материала	λ	ρ	c_p	R
	м		Вт/(м·К)	кг/м ³	кДж/(кг·К)	м ² ·К/Вт
 БЕТ-ТОЩИЙ	0,0500		1,050	1900	0,840	0,048
Сопротивление теплопередаче внутри R_i , [м ² ·К/Вт]:						0,130
Сопротивление теплопередаче снаружи R_e , [м ² ·К/Вт]:						0,040
Сумма сопротив. теплооб. и термич. сопротив. - сопротивл. теплоперед. R, [м ² ·К/Вт]:						2,605
Коэффициент теплопередачи U, [Вт/(м ² ·К)]:						0,384

Итоги - Ведомость помещений

Символ	Описание	$\theta_{int,H}$	A	V	Φ_{HL}	n	Φ_V	$\phi_{HL,A}$	Φ_{he}	$\Phi_{r,r}+\Phi_{he}$
		°C	м ²	м ³	Вт	1/ч	Вт	Вт/м ²	Вт	Вт
1.1	Гостиная	22,0	33,97	105,3	3006	0,5	895	88,5	0	0
1.2	Кухня	22,0	16,94	52,5	2775	1,3	1190	163,8	0	0
1.3	Комната	22,0	14,92	46,3	1467	0,5	393	98,3	0	0
1.4	Холл	22,0	10,33	32,0	406	0,5	272	39,3	0	0
1.5	Прихожая	22,0	4,62	14,3	525	0,5	122	113,7	0	0
1.6	Котельная	22,0	6,00	18,6	1459	1,0	316	243,1	0	0
1.7	Санузел	24,0	4,70	14,6	609	0,5	129	129,6	0	0
2.1	Кладовая	22,0	2,60	7,8	209	0,5	66	80,5	0	0
2.2	Комната	22,0	29,37	88,1	2651	0,5	749	90,3	0	0
2.3	Комната	22,0	14,90	44,7	1401	0,5	380	94,0	0	0
2.4	Санузел	24,0	11,90	35,7	1175	0,5	316	98,8	0	0
2.5	Холл	22,0	8,10	24,3	1026	0,5	207	126,7	0	0
2.6	Комната	22,0	17,90	53,7	1712	0,5	456	95,6	0	0
2.8	Коридор	22,0	2,90	8,7	137	0,5	74	47,3	0	0

Итоги - Помещения

Помещение: 1.1 $\theta_i = 22,0 \text{ }^{\circ}\text{C}$ $\Phi_{\text{НЛ}} = 3006 \text{ Вт}$ Гостиная								
Площадь и кубатура:		A= 33,97 м ²		V= 105,3 м ³				
Отметка и высота:		L _F = 0,00 м		H _i = 3,10 м				
Ограждения в помещении:1.1								
>	Символ	θ_e	L или A	H	N	A _c	H _T	Φ_T
		°C	м; м ²	м	Шт.	м ²	Вт/К	Вт
0	 СТЕНА НАР	-28,0	5,13	3,34	1	14,3	5,51	275
1	 ОКНО RENDL	-28,0	2,33	1,82	1	4,2	5,30	265
0	 СТЕНА НАР	-28,0	9,98	3,34	1	28,4	10,90	545
1	 ОКНО RENDL	-28,0	1,52	1,82	1	2,8	3,46	173
1	 ОКНО RENDL	-28,0	2,33	1,82	1	4,2	5,30	265
0	 ПОЛ 200/50	-4,0	33,97		1	30,5	8,79	440
Проектные потери тепла, вызванные теплопередачей Φ_T , [Вт]:								2111
Проектные потери тепла на вентиляцию Φ_V , [Вт]:								895
Проектная тепловая нагрузка $\Phi_{\text{НЛ}}$, [Вт]:								3006
Показатель $\Phi_{\text{НЛ}}$ помещ., отнес. к его площади $\phi_{\text{НЛ},f}$, [Вт/м ²]:								88,5
Показатель $\Phi_{\text{НЛ}}$ помещ., отнес. к его кубатуре $\phi_{\text{НЛ},v}$, [Вт/м ³]:								28,5
Помещение: 1.2 $\theta_i = 22,0 \text{ }^{\circ}\text{C}$ $\Phi_{\text{НЛ}} = 2775 \text{ Вт}$ Кухня								
Площадь и кубатура:		A= 16,94 м ²		V= 52,5 м ³				
Отметка и высота:		L _F = 0,00 м		H _i = 3,10 м				
Ограждения в помещении:1.2								
>	Символ	θ_e	L или A	H	N	A _c	H _T	Φ_T
		°C	м; м ²	м	Шт.	м ²	Вт/К	Вт
0	 СТЕНА НАР	-28,0	4,15	3,34	1	12,4	4,77	239
1	 ОКНО RENDL	-28,0	1,52	1,82	1	2,8	3,46	173

Итоги - Помещения

0	 СТЕНА НАР	-28,0	5,11	3,34	1	14,5	5,56	278
1	 ДВЕРЬ СТ	-28,0	0,97	2,62	1	2,5	8,89	445
1	 ОКНО RENDL	-28,0	0,82	1,82	1	1,5	1,87	93
0	 ПОЛ 200/50	-4,0	16,94		1	14,8	4,80	240
Проектные потери тепла, вызванные теплопередачей Φ_T , [Вт]:								1585
Проектные потери тепла на вентиляцию Φ_V , [Вт]:								1190
Проектная тепловая нагрузка Φ_{HL} , [Вт]:								2775
Показатель Φ_{HL} помещ., отнес. к его площади $\phi_{HL,f}$, [Вт/м ²]:								163,8
Показатель Φ_{HL} помещ., отнес. к его кубатуре $\phi_{HL,V}$, [Вт/м ³]:								52,9
Помещение: 1.3 $\theta_i = 22,0$ °C $\Phi_{HL} = 1467$ Вт Комната								
Площадь и кубатура:		A= 14,92 м ²		V= 46,3 м ³				
Отметка и высота:		L _f = 0,00 м		H _i = 3,10 м				
Ограждения в помещении:1.3								
>	Символ	θ_e	L или A	H	N	A _c	H _T	Φ_T
		°C	м; м ²	м	Шт.	м ²	Вт/К	Вт
0	 СТЕНА НАР	-28,0	5,11	3,34	1	14,0	5,38	269
1	 ОКНО RENDL	-28,0	2,48	1,82	1	4,5	5,64	282
0	 СТЕНА НАР	-28,0	3,75	3,34	1	13,8	5,30	265
0	 ПОЛ 200/50	-4,0	14,92		1	12,9	4,39	219
Проектные потери тепла, вызванные теплопередачей Φ_T , [Вт]:								1074
Проектные потери тепла на вентиляцию Φ_V , [Вт]:								393
Проектная тепловая нагрузка Φ_{HL} , [Вт]:								1467
Показатель Φ_{HL} помещ., отнес. к его площади $\phi_{HL,f}$, [Вт/м ²]:								98,3
Показатель Φ_{HL} помещ., отнес. к его кубатуре $\phi_{HL,V}$, [Вт/м ³]:								31,7
Помещение: 1.4 $\theta_i = 22,0$ °C $\Phi_{HL} = 406$ Вт Холл								

Итоги - Помещения

Площадь и кубатура:		A= 10,33 м ²	V= 32,0 м ³					
Отметка и высота:		L _F = 0,00 м	H _i = 3,10 м					
Ограждения в помещении:1.4								
>	Символ	θ _е	L или A	H	N	A _с	H _T	Φ _T
		°C	м; м ²	м	Шт.	м ²	Вт/К	Вт
0	 ПОЛ 200/50	-4,0	10,33		1	10,3	2,68	134
Проектные потери тепла, вызванные теплопередачей Φ _T , [Вт]:								134
Проектные потери тепла на вентиляцию Φ _V , [Вт]:								272
Проектная тепловая нагрузка Φ _{HL} , [Вт]:								406
Показатель Φ _{HL} помещ., отнес. к его площади φ _{HL,f} , [Вт/м ²]:								39,3
Показатель Φ _{HL} помещ., отнес. к его кубатуре φ _{HL,v} , [Вт/м ³]:								12,7
Помещение: 1.5 θ _i = 22,0 °C Φ _{HL} = 525 Вт Прихожая								
Площадь и кубатура:		A= 4,62 м ²	V= 14,3 м ³					
Отметка и высота:		L _F = 0,00 м	H _i = 3,10 м					
Ограждения в помещении:1.5								
>	Символ	θ _е	L или A	H	N	A _с	H _T	Φ _T
		°C	м; м ²	м	Шт.	м ²	Вт/К	Вт
0	 СТЕНА НАР	-28,0	2,40	3,34	1	5,5	2,11	105
1	 ОКНО RENDL	-28,0	1,08	2,62	1	2,8	3,54	177
0	 ПОЛ 200/50	-4,0	4,62		1	4,1	1,31	66
Проектные потери тепла, вызванные теплопередачей Φ _T , [Вт]:								403
Проектные потери тепла на вентиляцию Φ _V , [Вт]:								122
Проектная тепловая нагрузка Φ _{HL} , [Вт]:								525
Показатель Φ _{HL} помещ., отнес. к его площади φ _{HL,f} , [Вт/м ²]:								113,7
Показатель Φ _{HL} помещ., отнес. к его кубатуре φ _{HL,v} , [Вт/м ³]:								36,7

Итоги - Помещения

Помещение: 1.6 $\theta_i = 22,0 \text{ }^{\circ}\text{C}$ $\Phi_{\text{НЛ}} = 1459 \text{ Вт}$ Котельная								
Площадь и кубатура:		A= 6,00 м ²		V= 18,6 м ³				
Отметка и высота:		L _F = 0,00 м		H _i = 3,10 м				
Ограждения в помещении:1.6								
>	Символ	θ_e	L или A	H	N	A _c	H _T	Φ_T
		°C	м; м ²	м	Шт.	м ²	Вт/К	Вт
0	 СТЕНА НАР	-28,0	3,79	3,34	1	12,3	4,73	236
1	 ОКНО RENDL	-28,0	1,51	1,08	1	1,6	2,04	102
0	 СТЕНА НАР	-28,0	2,62	3,34	1	7,1	2,71	136
1	 ДВЕРЬ СТ	-28,0	1,08	2,62	1	2,8	9,90	495
0	 ПОЛ 200/50	-4,0	6,00		1	4,5	2,10	105
Проектные потери тепла, вызванные теплопередачей Φ_T , [Вт]:								1142
Проектные потери тепла на вентиляцию Φ_V , [Вт]:								316
Проектная тепловая нагрузка $\Phi_{\text{НЛ}}$, [Вт]:								1459
Показатель $\Phi_{\text{НЛ}}$ помещ., отнес. к его площади $\phi_{\text{НЛ},f}$, [Вт/м ²]:								243,1
Показатель $\Phi_{\text{НЛ}}$ помещ., отнес. к его кубатуре $\phi_{\text{НЛ},v}$, [Вт/м ³]:								78,4
Помещение: 1.7 $\theta_i = 24,0 \text{ }^{\circ}\text{C}$ $\Phi_{\text{НЛ}} = 609 \text{ Вт}$ Санузел								
Площадь и кубатура:		A= 4,70 м ²		V= 14,6 м ³				
Отметка и высота:		L _F = 0,00 м		H _i = 3,10 м				
Ограждения в помещении:1.7								
>	Символ	θ_e	L или A	H	N	A _c	H _T	Φ_T
		°C	м; м ²	м	Шт.	м ²	Вт/К	Вт
0	 СТЕНА НАР	-28,0	5,59	3,34	1	19,4	7,44	387
0	 ПОЛ 200/50	-4,9	4,70		1	3,4	1,80	94

Итоги - Помещения

Проектные потери тепла, вызванные теплопередачей Φ_T , [Вт]:								480
Проектные потери тепла на вентиляцию Φ_V , [Вт]:								129
Проектная тепловая нагрузка Φ_{HL} , [Вт]:								609
Показатель Φ_{HL} помещ., отнес. к его площади $\phi_{HL,f}$, [Вт/м ²]:								129,6
Показатель Φ_{HL} помещ., отнес. к его кубатуре $\phi_{HL,v}$, [Вт/м ³]:								41,8
Помещение: 2.1 $\theta_i = 22,0$ °C $\Phi_{HL} = 209$ Вт Кладовая								
Площадь и кубатура:		A= 2,60 м ²			V= 7,8 м ³			
Отметка и высота:		L _ф = 3,30 м			H ₁ = 3,00 м			
Ограждения в помещении:2.1								
>	Символ	θ_e	L или A	H	N	A _с	H _T	Φ_T
		°C	м; м ²	м	Шт.	м ²	Вт/К	Вт
0	 СТЕНА НАР	-28,0	1,43	3,20	1	4,7	1,79	90
0	 КРОВЛЯ	-28,0	2,60		1	2,9	1,28	64
Проектные потери тепла, вызванные теплопередачей Φ_T , [Вт]:								143
Проектные потери тепла на вентиляцию Φ_V , [Вт]:								66
Проектная тепловая нагрузка Φ_{HL} , [Вт]:								209
Показатель Φ_{HL} помещ., отнес. к его площади $\phi_{HL,f}$, [Вт/м ²]:								80,5
Показатель Φ_{HL} помещ., отнес. к его кубатуре $\phi_{HL,v}$, [Вт/м ³]:								26,8
Помещение: 2.2 $\theta_i = 22,0$ °C $\Phi_{HL} = 2651$ Вт Комната								
Площадь и кубатура:		A= 29,37 м ²			V= 88,1 м ³			
Отметка и высота:		L _ф = 3,30 м			H ₁ = 3,00 м			
Ограждения в помещении:2.2								
>	Символ	θ_e	L или A	H	N	A _с	H _T	Φ_T
		°C	м; м ²	м	Шт.	м ²	Вт/К	Вт

Итоги - Помещения

0	 СТЕНА НАР	-28,0	9,50	3,20	1	29,6	11,36	568
1	 ОКНО RENDL	-28,0	1,22	1,82	1	2,2	2,78	139
0	 СТЕНА НАР	-28,0	5,09	3,20	1	13,4	5,13	257
1	 ОКНО RENDL	-28,0	2,22	1,82	1	4,0	5,05	253
0	 КРОВЛЯ	-28,0	29,37		1	32,9	14,34	717
Проектные потери тепла, вызванные теплопередачей Φ_T , [Вт]:								1902
Проектные потери тепла на вентиляцию Φ_V , [Вт]:								749
Проектная тепловая нагрузка Φ_{HL} , [Вт]:								2651
Показатель Φ_{HL} помещ., отнес. к его площади $\phi_{HL,f}$, [Вт/м ²]:								90,3
Показатель Φ_{HL} помещ., отнес. к его кубатуре $\phi_{HL,V}$, [Вт/м ³]:								30,1
Помещение: 2.3 $\theta_i = 22,0$ °C $\Phi_{HL} = 1401$ Вт Комната								
Площадь и кубатура:		A= 14,90 м ²		V= 44,7 м ³				
Отметка и высота:		L _F = 3,30 м		H _i = 3,00 м				
Ограждения в помещении:2.3								
>	Символ	θ_e	L или A	H	N	A _c	H _T	Φ_T
		°C	м; м ²	м	Шт.	м ²	Вт/К	Вт
0	 СТЕНА НАР	-28,0	3,70	3,20	1	11,3	4,35	217
0	 СТЕНА НАР	-28,0	5,09	3,20	1	13,0	5,00	250
1	 ОКНО RENDL	-28,0	2,22	1,28	1	2,8	3,55	178
0	 КРОВЛЯ	-28,0	14,90		1	16,9	7,38	369
Проектные потери тепла, вызванные теплопередачей Φ_T , [Вт]:								1021
Проектные потери тепла на вентиляцию Φ_V , [Вт]:								380
Проектная тепловая нагрузка Φ_{HL} , [Вт]:								1401
Показатель Φ_{HL} помещ., отнес. к его площади $\phi_{HL,f}$, [Вт/м ²]:								94,0
Показатель Φ_{HL} помещ., отнес. к его кубатуре $\phi_{HL,V}$, [Вт/м ³]:								31,3

Итоги - Помещения

Помещение: 2.4 $\theta_i = 24,0\text{ }^{\circ}\text{C}$ $\Phi_{HL} = 1175\text{ Вт}$ Санузел								
Площадь и кубатура:		A= 11,90 м ²		V= 35,7 м ³				
Отметка и высота:		L _F = 3,30 м		H _i = 3,00 м				
Ограждения в помещении:2.4								
>	Символ	θ_e	L или A	H	N	A _c	H _T	Φ_T
		°C	м; м ²	м	Шт.	м ²	Вт/К	Вт
0	 СТЕНА НАР	-28,0	5,09	3,20	1	14,7	5,66	294
1	 ОКНО RENDL	-28,0	1,21	0,93	1	1,1	1,41	73
0	 СТЕНА НАР	-28,0	3,14	3,20	1	9,5	3,65	190
0	 КРОВЛЯ	-28,0	11,90		1	13,8	6,01	313
Проектные потери тепла, вызванные теплопередачей Φ_T , [Вт]:								860
Проектные потери тепла на вентиляцию Φ_V , [Вт]:								316
Проектная тепловая нагрузка Φ_{HL} , [Вт]:								1175
Показатель Φ_{HL} помещ., отнес. к его площади $\phi_{HL,f}$, [Вт/м ²]:								98,8
Показатель Φ_{HL} помещ., отнес. к его кубатуре $\phi_{HL,v}$, [Вт/м ³]:								32,9
Помещение: 2.5 $\theta_i = 22,0\text{ }^{\circ}\text{C}$ $\Phi_{HL} = 1026\text{ Вт}$ Холл								
Площадь и кубатура:		A= 8,10 м ²		V= 24,3 м ³				
Отметка и высота:		L _F = 3,30 м		H _i = 3,00 м				
Ограждения в помещении:2.5								
>	Символ	θ_e	L или A	H	N	A _c	H _T	Φ_T
		°C	м; м ²	м	Шт.	м ²	Вт/К	Вт
0	 СТЕНА НАР	-28,0	7,10	3,20	1	19,6	7,53	376
1	 ОКНО RENDL	-28,0	1,52	2,37	1	3,6	4,50	225
0	 КРОВЛЯ	-28,0	8,10		1	9,8	4,26	213
Проектные потери тепла, вызванные теплопередачей Φ_T , [Вт]:								820

Итоги - Помещения

Проектные потери тепла на вентиляцию Φ_V , [Вт]:								207
Проектная тепловая нагрузка Φ_{HL} , [Вт]:								1026
Показатель Φ_{HL} помещ., отнес. к его площади $\phi_{HL,f}$, [Вт/м ²]:								126,7
Показатель Φ_{HL} помещ., отнес. к его кубатуре $\phi_{HL,v}$, [Вт/м ³]:								42,2
Помещение: 2.6 $\theta_i = 22,0$ °C $\Phi_{HL} = 1712$ Вт Комната								
Площадь и кубатура:		A= 17,90 м ²		V= 53,7 м ³				
Отметка и высота:		L _F = 3,30 м		H _i = 3,00 м				
Ограждения в помещении:2.6								
>	Символ	θ_e	L или A	H	N	A _c	H _T	Φ_T
		°C	м; м ²	м	Шт.	м ²	Вт/К	Вт
0	 СТЕНА НАР	-28,0	5,09	3,20	1	13,0	5,01	250
1	 ОКНО RENDL	-28,0	1,32	1,82	1	2,4	3,00	150
1	 ОКНО RENDL	-28,0	0,72	2,72	1	2,0	2,45	122
0	 СТЕНА НАР	-28,0	4,43	3,20	1	15,2	5,85	293
0	 КРОВЛЯ	-28,0	17,90		1	20,2	8,81	441
Проектные потери тепла, вызванные теплопередачей Φ_T , [Вт]:								1256
Проектные потери тепла на вентиляцию Φ_V , [Вт]:								456
Проектная тепловая нагрузка Φ_{HL} , [Вт]:								1712
Показатель Φ_{HL} помещ., отнес. к его площади $\phi_{HL,f}$, [Вт/м ²]:								95,6
Показатель Φ_{HL} помещ., отнес. к его кубатуре $\phi_{HL,v}$, [Вт/м ³]:								31,9
Помещение: 2.8 $\theta_i = 22,0$ °C $\Phi_{HL} = 137$ Вт Коридор								
Площадь и кубатура:		A= 2,90 м ²		V= 8,7 м ³				
Отметка и высота:		L _F = 3,30 м		H _i = 3,00 м				
Ограждения в помещении:2.8								

Итоги - Помещения

>	Символ	θ_e	L или A	H	N	A _c	H _T	Φ _T
		°C	м; м ²	м	Шт.	м ²	Вт/К	Вт
0	 КРОВЛЯ	-28,0	2,90		1	2,9	1,27	63
Проектные потери тепла, вызванные теплопередачей Φ _T , [Вт]:								63
Проектные потери тепла на вентиляцию Φ _V , [Вт]:								74
Проектная тепловая нагрузка Φ _{NL} , [Вт]:								137
Показатель Φ _{NL} помещ., отнес. к его площади φ _{NL,f} , [Вт/м ²]:								47,3
Показатель Φ _{NL} помещ., отнес. к его кубатуре φ _{NL,v} , [Вт/м ³]:								15,8

Материалы - Отопительные приборы - сводная таблица

Тип	Символ	n _{сек}	L	H	G	Pod.	N _{про}	N _{суц}	N	V	Производитель
		шт.	м	м	м		шт.	шт.	шт.	л	